

ПРОТОКОЛ

проверки работоспособности системы передачи извещений на центральный пульт мониторинга пожарно - спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях на объекте: **МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кристаллик" п.Чернянка Белгородской области" - Основной корпус детского сада (рег. № 462003-1)**

Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная, д. 7

г. Белгород

«19» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Председателя – представителя заказчика»: _____

Представителя организации, проводящей подключение системы передачи извещений на центральный пульт мониторинга пожарно - спасательной части, по Белгородской области с дублированием сигналов на центральный пункт пожарной связи, центр обработки вызова и центр управления в кризисных ситуациях: Инженер ООО «ЗАЩИТА» Коренев А.И.

Провела: проверку работоспособности системы передачи извещений от АУПС объекта на центральный пульт мониторинга, прохождение тревожных извещений;

(указать, что проведено – контрольное опробование, испытание, проверка работоспособности и конкретное оборудование)

и установила:

1. Монтажной и пусконаладочной организациями предъявлены технические средства системы передачи извещений в составе: коммуникатор TR - 001 – (1шт.), антенна с консолью – (1шт.) Источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К1» - (1шт.) Аккумулятор 12в 7а/ч – (1шт.), Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10» – (1шт.); Устройство коммутационное «УК-ВК» – (1шт.); Фотолуминесцентная (светонакопительная) табличка «Экстренный вызов пожарного расчёта» – (1шт.);

АУПС объекта смонтирована на базе прибора: ППКОП «Гранит-12»;

смонтированы на объекте:

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кристаллик" п.Чернянка Белгородской области" - Основной корпус детского сада, по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная, д. 7
(наименование объекта)

В соответствии с проектом: _____

(проектом, актом обследования)

разработанном (составленном): _____

(наименование организации или состав комиссии, дата)

2. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены: _____

(наименование организации)

3. Подключение на центральный пульт пожарно-спасательной части: ООО «ЗАЩИТА»

(наименование организации)

«19» апреля 2024 г.

Регистрационный номер лицензии: 77-06-2013-006003 (Л014-00101-77/00131292) от 09.08.2013 г., выдана Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, лицензия предоставлена на срок: бессрочно

(номер лицензии, дата выдачи, кем выдана, срок действия)

4. Отклонения от проекта (акта): нет _____